



010000, Астана қаласы, Орынбор көшесі, 8, Министрлік үйі
Тел./факс: +7 (7172) 74-22-74, 74-15-29

010000, г. Астана, ул. Орынбор, 8, "Дом министерств"
Тел./факс: +7 (7172) 74-22-74, 74-15-29

09.04.2014 № 18-02-02/1855-кпс

на № _____ от _____

ООО «НПО Пожарная автоматика сервис»

Комитет противопожарной службы МЧС Республики Казахстан, рассмотрев Ваше письмо от 25 июня 2014 года, а также протокол испытаний АО «Научно-исследовательский институт пожарной безопасности и гражданской обороны» МЧС Республики Казахстан № 247 от 30 мая 2014 года, и руководствуясь пунктом 286 Технического регламента «Требования к безопасности пожарной техники для защиты объектов», утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан № 16 от 16 января 2009 года, считает возможным допустить к применению на территории Республики Казахстан модулей газового пожаротушения МПГ60 с баллонами вместимостью от 6 до 160 литров и МГП 150 с баллонами вместимостью от 20 до 100 литров с ЗПУ (DN24мм и DN40мм) на одно или два направления, оснащенные электрическим (электропиротехническим, электромагнитным), пневматическим и/или ручным способами пуска, укомплектованные выпускным устройством типа УВ; модулей с огнетушащим реагентом CO₂ или Хладон 23 в комплекте с дополнительным устройством контроля массы, производства ООО «НПО Пожарная автоматика сервис», г. Москва, Россия.

В случае изменения технических характеристик продукция подлежит повторной экспертизе. Срок хранения, условия хранения и применения определяются паспортными данными на продукцию.

Заместитель председателя

В. Беккер