




НПО "Пожарная автоматика сервис"

УСТРОЙСТВО запорно-манометрическое

ЭТИКЕТКА ПАС 155.00.010 ЭТ

1. Назначение и устройство

Устройство запорно-манометрическое предназначено для контроля давления в трубопроводе при его испытании на прочность и герметичность.



- 1-тройник
- 2-прокладка
- 3-клапан запорный АЗТ-10-4/250
исп.КС7102
- 4-манометр 250 бар

2. Техническая характеристика.

-предельное допустимое давление 250 бар.

3. Комплектность:

- устройство запорно-манометрическое -1 шт,
- этикетка,
- упаковка.

4. Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным к эксплуатации.

Начальник ОТК

МП.....

.....
расшифровка подписи

.....
год, число, месяц