



ООО «НПО Пожарная автоматика сервис»
Юр. адрес: РФ, 109544, г. Москва,
ул. Вековая, д. 21, стр. 1
Почт. адрес: РФ, 109129, г. Москва,
ул. 8-ая Текстильщиков, д. 18, корп. 3
тел.: (499) 179-84-44, 179-02-89
факс: (499) 179-67-61
E-mail: npo-pas@npo-pas.com
www.ndo-pas.com

ИНН/КПП 7709026932/770901001, р/с 40702810100060001666 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525187, к/с 30101810700000000187, ОКПО 40168287, ОКВЭД 45.33, 29.24.2 ОГРН 1027739089047

Исх. 404 от «12» марта 2018г.

Руководителю департамента надзорной
деятельности и профилактической работы
МЧС России

121357, г. Москва, ул. Ватутина, 1

По вопросу: о разъяснении положений СП
5.13130.2009

Наша организация ООО «НПО «Пожарная автоматика сервис» выпускает оборудование автоматического газового пожаротушения (модули, распределительные устройства). Таблица 8, п. 8.3.1 Свода правил СП 5.13130.2009 содержит перечень ГОТВ, разрешенных к применению. В модулях нашего производства применяется достаточно широкий перечень газовых огнетушащих веществ из этого списка. В документах, разработанных нашей организацией (ТУ, РЭ, паспорт и др.), обозначение марки ГОТВ указывается в строгом соответствии с СП 5.13130.2009.

Просим Вас дать разъяснения о допустимости применения в проектах, ведомственных нормативных документах, эксплуатационной документации и др. вместо названий ГОТВ, указанных в упомянутом своде правил, иное название (обозначение ГОТВ): торговую марку, название ГОТВ по нормативным документам других стан (NFPA, VdS, ISO). Например, допустимо ли вместо названия «хладон 227 ea» применять название FM 200, вместо названия «хладон ФК-5-1-12» применять название Noves 1230 и т.д.

С уважением
Генеральный директор

Пустынников С.С.

Исполнитель
Кучерявенко О.П.
(499) 742-67-93



МЧС РОССИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА «ЗНАК ПОЧЕТА»
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ»
(ФГБУ ВНИИПО МЧС России)

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

Генеральному директору
ООО «НПО Пожарная автоматика
сервис»

С.С. Пустынникову

Факс: (499) 179-67-61

18.04.2018 № 206037-123-12-2

На № 404 от 12.03.2018

Пояснение НТД

По поручению Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России институт рассмотрел Ваше обращение и сообщает, что в проектной и технической документации на автоматические установки газового пожаротушения следует указывать названия газовых огнетушащих веществ (ГОТВ), установленные в п. 8.3.1 СП 5.13130-2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» с изменениями № 1. При этом торговые марки ГОТВ (Noves 1230, FM 200 и др.) или название ГОТВ по нормативным документам других стран (ISO, NFPA и др.) допускается указывать дополнительно, например, в скобках или в примечании.

Заместитель начальника института
по оперативно-служебной деятельности

В.В. Телеш