

ИНН/КПП 7709026932/770901001, р/с 40702810100060001666 в Банке ВТБ (ПАО) г. Москва,
БИК 044525187, к/с 301018107000000000187, ОКПО 40168287, ОКВЭД 43.22, ОГРН 1027739089047

Исх. № 608 от 01.04 2019г.

Заместителю председателя ЦБ РФ
Вестеровскому Р.Н

Начальнику департамента
недвижимости ЦБ РФ
Тарасову В.Ю.

попись

По вопросу: ВНП-001-01/Банк России

г. Москва

Уважаемые господа!

ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» является российским производителем оборудования автоматического газового пожаротушения. Оборудование нашего производства установлено и эксплуатируется длительное время на ряде объектов ЦБ РФ (здания ГУ и РКЦ).

Основным документом, определяющим необходимость применения оборудования подобного типа (автоматические установки газового пожаротушения) на объектах ЦБ РФ являются Ведомственные нормы проектирования «Здания территориальных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВНП 001-01/Банк России.

В 2012 году приказом ОД-75 от 03 февраля 2012 года в раздел 7 «Пожаротушение» (п.7.8 и ПРИЛОЖЕНИЕ К) Ведомственных норм ВНП 001-01 были внесены изменения. Основным смысл изменений был связан с запретом применения газового огнетушащего вещества «углекислота» при создании, реконструкции или капитальном ремонте автоматических установок пожаротушения в зданиях, помещениях и сооружениях, в которых хотя бы временно могут находиться работники Банка России. Также было уточнено, что основным нормативным документом, по которому должно проводиться проектирование автоматических установок, является СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Согласно приказу ОД-75 от 03 февраля 2012, вместо углекислоты в ВНП 001-01 (ПРИЛОЖЕНИЕ К) было введено газовое огнетушащее вещество хладон ФК-5-1-12 (для помещений кладовых и денежных хранилищ).

Однако, к нормативному названию вещества хладон ФК-5-1-12, которое указано в СП 5.13130.2009, было добавлено указание конкретной торговой марки «Noves 1230». Добавление торговой марки в ведомственный нормативный документ ВНП 001-01, по нашему мнению, противоречит федеральному стандарту СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования».

Торговые марки имеются у всех ГОТВ, которые названы в ВНП 001-001 группой «хладоны озононеразрушающие», например ГОТВ хладон 227 имеет торговые марки FM 200, Solkaflam 200; ГОТВ хладон 23 имеет торговые марки ТФМ-18, FE 13. Однако, ни СП 5.13130.2009, ни ВНП 001-001 не указывают торговые марки для этой группы ГОТВ, названной «хладоны озононеразрушающие» (ВНП 001-001, ПРИЛОЖЕНИЕ К, п.3).

Торговая марка «Noves 1230» производится фирмой 3М, США. Согласно правилам, установленным фирмой 3М, хладон ФК-5-1-12 торговой марки Noves 1230 разрешен к использованию на территории РФ только в одобренных фирмой 3М системах пожаротушения.

На сайте ЗМ <https://www.3mrussia.ru> указаны дистрибьюторы производителей одобренных систем пожаротушения для «Noves 1230». При этом, торговая марка «Noves 1230» недоступна для покупки и использования в модулях российского производства.

В тоже время, начиная с 2016 года, вещество хладон ФК-5-1-12 производится несколькими фирмами, т.е. существует несколько торговых марок газового огнетушащего вещества хладон ФК-5-1-12. Качество ГОТВ любой торговой марки, согласно ФЗ № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», должно подтверждаться Декларацией о соответствии. Наша организация имеет Декларацию о соответствии на ГОТВ хладон ФК-5-1-12 другой торговой марки. Информация об этом есть на нашем официальном сайте <http://www.npo-pas.com>. Однако, при этом, мы не имеем возможности выполнять поставки своего оборудования на объекты ЦБ РФ, размещенные в настоящее время на торговой площадке, из-за ограничений ВМП 001-01, которые предписывают применять только ГОТВ хладон ФК-5-1-12 торговой марки Noves 1230.

Также, при введении в ВМП 001-01 газового огнетушащего вещества хладон ФК-5-1-12, только для этого ГОТВ были указаны дополнительные требования к оборудованию, а именно, что должны применяться АУП (автоматические установки пожаротушения), имеющие высокое давление 42 бар. Согласно СП 5.13130.2009 и ВМП 001-001 для системы автоматического пожаротушения должен разрабатываться проект. Проект предусматривает выполнения ряда обязательных расчетов. В РФ есть много предприятий-производителей, выпускающих модули газового пожаротушения высокого давления (на 65, 60, 55 бар). В связи с этим непонятно указание в тексте ВМП 001-01 на необходимость применения модулей исключительно на давление 42 бар.

По нашему мнению комбинация требований: хладон ФК-5-1-12 (Noves 1230) и модули газового пожаротушения на давление 42 бар, четко указывает на единственного производителя модулей газового пожаротушения и нарушает правила конкуренции.

Настоящее письмо просим считать обращением для решения вопросов, связанных с корректировкой Ведомственных норм проектирования «Здания территориальных управлений, национальных банков и расчетно-кассовых центров Центрального банка Российской Федерации» ВМП 001-01/Банк России в части пожаротушения и созданием равных возможностей для производителей аналогичного оборудования.

Генеральный директор

Пустынников С.С.



Исполнитель
Кучерявенко О.П.
(499)742-67-93



**ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**
(Банк России)

**Департамент недвижимости
Банка России**

107016, Москва, ул. Неглинная, 12
www.cbr.ru
тел. (495) 771-91-00

от 14.05.2019 № 01-2-12/705
на № _____ от _____

По вопросу: ВНП 001-01/Банк России

Генеральному директору
ООО «НПО Пожарная автоматика
сервис»

С.С. Пустынникову

Ул. 8-я Текстильщиков, д.18, корп. 2,
г. Москва, 109129

Уважаемый Сергей Сергеевич!

Департамент недвижимости Банка России рассмотрел письмо ООО «НПО Пожарная автоматика сервис» от 01.04.2019 № 608 по вопросу: ВНП 001-01/Банк России и сообщает следующее.

Возможность применения газового огнетушащего вещества Хладон ФК-5-1-12 ($\text{CF}_3\text{CF}_2\text{C}(\text{O})\text{CF}(\text{CF}_3)_2$) для замены CO_2 в автоматических установках газового пожаротушения (далее – АУПТ) на объектах Банка России была предусмотрена после внесения его в пункт 8.3.1. и таблицу 8.1. СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и проведения натурных испытаний по тушению денежной массы. По результатам испытаний распорядительным актом Банка России было принято решение о внесении изменений в приложение К – применять для защиты помещений, в которые доступ пожарных после работы АУПТ исключен (кладовых) согласно требованиям СП 5.13130.

При этом ни в распорядительном документе Банка России, ни в актуализированной версии ВНП 001-01/Банк России название конкретной

ВХОД. № 854
24 05 2019
подпись

торговой марки «Noves 1230» не указывается и при их корректировке вноситься не будет.

Директор

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes that form a stylized representation of the name V.Yu. Tarasov.

В.Ю. Тарасов