



Исх. № 1269 от «11» 07 2018 г.

Руководителю Федеральной службы по
экологическому, технологическому и
атомному надзору
А.В. Алешину

105066, г. Москва, ул. А. Лукьянова, д. 4,
стр. 1.

О требованиях к эксплуатации баллонов

Факс: (495) 645-89-86

Уважаемый Алексей Владиславович!

ООО "НПО Пожарная автоматика сервис" является ведущей организацией в области газового пожаротушения, занимается проведением НИР, ОКР, изготовлением и поставкой автоматических систем газового пожаротушения на гражданские объекты, объекты РС и РРР, ВМФ, РВСН.

Наше оборудование имеет:

- сертификаты соответствия пожарной безопасности;
- сертификаты соответствия в системе ГОСТ Р;
- свидетельства о типовом одобрении РС и пр.

В выпускаемых нами модулях газового пожаротушения для хранения и выпуска (при пожаре) газовых огнетушащих веществ: хладон 125, хладон 227еа, элегаз, хладон ФК-5-1-12, двуокись углерода, хладон 23, азот, аргон, инерген используются баллоны вместимостью от 6 до 160 л на рабочее давление 6 и 15 МПа производства АО "Котласский электромеханический завод", АО "Первоуральский новотрубный союз", ООО "НПФ "Реал-Шторм" и АО "Орский машиностроительный завод".


Все применяемые нами баллоны соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением" (ТР ТС 032/2013) и имеют соответствующие сертификаты соответствия.

С введением новых Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением" от 25 марта 2014 г. №116 просим Вас прояснить ситуацию в части необходимости:

1. ставить на учет в органах Ростехнадзора баллоны модулей систем газового пожаротушения вместимостью более 100 л на рабочее давление 6 и 15 МПа;
2. регистрировать в государственном реестре ОПО объекты (офисные здания, музеи и т.п.), на которых для защиты от пожара применяются модули газового пожаротушения вместимостью от 6 до 160 л на рабочее давление 6 и 15 МПа.

Зам. генерального директора по спецтехнике -

Главный конструктор


В.П. Двойнин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

ул. А.Лукинова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostekhnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047706607650
ИНВ/КПП 7709561778/770901001

ООО «НПО Пожарная автоматика сервис»

Заместителю генерального директора
по спецтехнике – Главному конструктору

В.П. Двойнину

8-ая Текстильщиков ул., д. 18, корп.3,
Москва, 109129

15.08.2018 № 09-03-05/4322

На № 1269 от 11.07.2018

О постановке сосудов на учет и
регистрации объектов в госреестре ОПО

Управление государственного строительного надзора, рассмотрев Ваше
обращение, сообщает следующее.

Согласно пункту 215 Федеральных норм и правил в области
промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных
производственных объектов, на которых используется оборудование,
работающее под избыточным давлением», утвержденных приказом
Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (далее – ФНП ОРПД) не подлежат учету
баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные
стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения
сжатых, сжиженных и растворенных газов, соответственно баллоны
вместимостью более 100 л подлежат учету в территориальном органе
Ростехнадзора или ином федеральном органе исполнительной власти в области
промышленной безопасности, которому подведомственен опасный
производственный объект, на котором данные баллоны используются.

Согласно пункту 217 ФНП ОРПД объекты, на которых используется
оборудование под давлением, подлежащее учету в территориальных органах
Ростехнадзора или иных федеральных органах исполнительной власти в области
промышленной безопасности, подлежат регистрации в государственном реестре
опасных производственных объектов.

Вход. № 1336
«20» 08 2018 г.
подпись

Одновременно считаем необходимым отметить, что требования о регистрации (учете) баллонов вместимостью более 100 л, до принятия ФНП ОРПД, ранее были установлены Правилами устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под давлением (ПБ 10-115-96, ПБ 03-576-03).

Врио начальника управления
государственного строительного надзора



В.В. Чернышев