



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)**

ул. А. Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostekhnadzor@rosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

Генеральному директору
ООО «НПО Пожарная
автоматика сервис»

Пустынникову С.С.

8-ая Текстильщиков ул., д.18, к.3,
Москва, 109544

07.09.2020 № 09-03-03/5320 npo-pas@npo-pas.com

На № 1680 от 12.08.2020

О рассмотрении предложений по внесению
в проект ФНП ОРПД

Управление государственного строительного надзора Ростехнадзора, рассмотрев Ваше обращение по вопросу неоднозначного трактования пункта 215 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением» (далее – ФНП ОРПД), утвержденных приказом Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116 (зарегистрирован в Минюсте России 19.05.2014, рег. № 32326) применительно к баллонам с предложением о корректировке редакции данного пункта в проекте новых федеральных норм и правил, сообщает следующее.

Исходя из используемых в ФНП ОРПД понятий, определения которых установлены пунктом 4 технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013), принятым Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.07.2013 № 41, «баллон» относится к одному из типов оборудования, работающего под избыточным давлением, в отношении которого применяется общее наименование вида такого оборудования «сосуд».

В соответствии с положениями подпункта «а» пункта 215 ФНП ОРПД «сосуды, работающие со средой 1-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при температуре стенки не более 200 °С, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м³) не превышает 0,05, а также сосуды, работающие со средой 2-й группы (согласно ТР ТС 032/2013) при указанной выше температуре, у которых произведение значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м³) не превышает 1,0» не подлежат учету

в органах Ростехнадзора и иных федеральных органах исполнительной власти в области промышленной безопасности.

Кроме этого не подлежат учету вне зависимости от вышеуказанного произведения значений рабочего давления (МПа) и вместимости (м³) согласно подпункту «г» пункта 215 ФНП ОРПД «бочки для перевозки сжиженных газов, баллоны вместимостью до 100 литров включительно, установленные стационарно, а также предназначенные для транспортирования и (или) хранения сжатых, сжиженных и растворенных газов».

Предложенный Вами вопрос уточнения вышеизложенных требований будет рассмотрен в числе других предложений, поступивших по результатам публичного обсуждения проекта федеральных норм и правил.

Начальник Управления государственного
строительного надзора

А.Н. Горлов



К.Н. Козлов
(495) 645-94-75