

ООО "НПО ПАС"



Утвержден

ПАС 1076.00.000 РЭ-ЛУ

СТОЙКА МОНТАЖНАЯ СМам

Руководство по эксплуатации

ПАС 1076.00.000 РЭ

Содержание

1 Описание и работа	4
1.1 Назначение изделия	4
1.2 Технические характеристики	5
1.3 Состав изделия	6
1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности.....	7
1.5 Маркировка	8
1.6 Упаковка	8
2 Использование по назначению	10
2.1 Эксплуатационные ограничения	10
2.2 Меры безопасности	10
2.3 Объем и последовательность внешнего осмотра	12
2.4 Указания по монтажу	13
3 Техническое обслуживание	15
3.1 Общие указания	15
3.2 Меры безопасности	15
3.3 Порядок технического обслуживания изделия	15
4 Комплектность	19
4.1 Составные части изделия	19
4.2 Эксплуатационная документация	19
5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя	20
6 Консервация	21
7 Хранение	21
8 Транспортирование	22
9 Свидетельство об упаковывании	23
10 Свидетельство о приемке	23
11 Сведения о рекламации	24
12 Сведения об утилизации	25
Приложение А – Общий вид стоек.....	26

Настоящее руководство по эксплуатации на стойку монтажную СМАм (далее – стойка) является объединенным эксплуатационным документом, включающим в себя разделы руководства по эксплуатации и паспорта и предназначено для изучения потребителем основных технических данных и характеристик стойки, для правильной и безопасной ее эксплуатации, а также содержит сведения о гарантийных сроках, транспортировании, хранении и поддержании стойки в рабочем состоянии в течение срока службы.

Стойка должна постоянно находиться в исправном техническом состоянии.

Монтаж и техническую эксплуатацию стойки разрешается производить только квалифицированным специалистам не моложе 18 лет, имеющим действующее удостоверение о работе с сосудами под давлением и допуск на право эксплуатации и обслуживания материальной части, а также прошедших проверку знаний, правил безопасности и инструкций в соответствии с занимаемой должностью, применительно к выполняемой работе, согласно ГОСТ 12.0.004-90, и изучившим:

- настоящее руководство по эксплуатации;
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением".

Неисправности стойки, возникшие вследствие несоблюдения требований настоящего руководства по эксплуатации, не являются основанием для предъявления рекламации предприятию-изготовителю.

Руководство по эксплуатации должно постоянно находиться с изделием и быть доступно обслуживающему персоналу.

В связи с постоянно проводимыми работами по совершенствованию изделия в его конструкцию могут быть внесены изменения, не отраженные в настоящем руководстве по эксплуатации.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Основные сведения об изделии:

Наименование изделия: Стойка монтажная СМAm-_____.

Обозначение изделия: ПАС 1076.00.000-_____.
вариант исп.

Количество в поставке, шт.: _____.

Дата выпуска (изготовления): _____.

Предприятие-изготовитель – ООО "НПО ПАС".

Россия, 109129, Москва, ул. 8-ая Текстильщиков, д. 18, корп. 3

тел. (499) 179-84-44, (499) 742-67-90, факс: (499) 179-67-61

E-mail: npo-pas@npo-pas.com, www.npo-pas.com.

1.1.2 Стойка монтажная СМAm предназначена для размещения модулей газового пожаротушения (МПГ) и их соединения в общую сборку для совместной работы в составе централизованных или модульных установок газового пожаротушения.

1.1.3 Структура обозначения стойки при заказе и в другой документации:

Стойка монтажная СМAm-XX-XXX-XX-XX
1 2 3 4 5

где 1 – сокращенное наименование стойки монтажной;

2 – количество МПГ, устанавливаемых в стойку (от 2 до 10 шт.);

3 – вместимость МПГ (интервал вместимостей), л;

4 – номинальный диаметр выпускного отверстия запорно-пускового устройства МПГ;

5 – обозначение конструкции баллона:

– не обозначается – по ТУ 1410-001-13055988-05;

– М – по ТУ 1413-011-18074387-2011.

1.1.4 Стойка соответствует требованиям комплекта конструкторской документации ПАС 1076.00.000.

1.1.5 МПГ устанавливаются в стойку в один ряд.

1.1.6 Конструктивно стойка выполнена сборно-разборной и представляет собой комплект оборудования для сборки на месте ее эксплуатации в единое изделие.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Стойка соответствует климатическому исполнению В категории размещения 4 согласно ГОСТ 15150-69, но в диапазоне температур эксплуатации от минус 35 до плюс 50 °С и относительной влажности воздуха $(75 \pm 3) \%$ при температуре плюс $(45 \pm 2) ^\circ\text{C}$ или $(80 \pm 3) \%$ при температуре плюс $(40 \pm 2) ^\circ\text{C}$, а также $(95 \pm 3) \%$ при температуре плюс $(25 \pm 2) ^\circ\text{C}$.

1.2.2 Стойка не содержит цветных металлов и драгоценных материалов.

1.2.3 Коллектор газовый из состава стойки изготавливается из конструкционной углеродистой стали марки 20, для защиты от коррозии покрывается эмалью.

1.2.4 Номенклатура стоек и их массогабаритные характеристики представлены в таблице 1.2 и на рисунках А.1, А.2.

Таблица 1.2

Наименование стойки	L, мм	L1, мм	L2, мм	L3, мм	H, мм, не более	H1, мм	d x n, мм	Масса, кг
СМам-2-120(140)-40-М	1400	400	1060	-	2995	1040	Ø83x6	49,9
СМам-2-160-40		427			3390	1425	Ø83x6	51,8
СМам-3-120(140)-40-М	1920	400	1560	-	2995	1040	Ø83x6	65,8
СМам-3-160-40		427			3390	1425	Ø83x6	67,7
СМам-4-120(140)-40-М	2400	400	2060	-	3010	1040	Ø95x8	95,7
СМам-4-160-40		427			3420	1425	Ø95x8	97,7
СМам-5-120(140)-40-М	2920	400	2560	-	3030	1040	Ø114x8	123,8
СМам-5-160-40		427			3440	1425	Ø114x8	125,9
СМам-6-120(140)-40-М	3400	400	3060	-	3030	1040	Ø114x8	141,8
СМам-6-160-40		427			3440	1425	Ø114x8	143,9
СМам-7-120(140)-40-М	4000	400	1560	2060	3040	1040	Ø121x6	162,2
СМам-7-160-40		427			3450	1425	Ø121x6	165,4
СМам-8-120(140)-40-М	4500	400	2060	2060	3050	1040	Ø133x7	200,1
СМам-8-160-40		427			3460	1425	Ø133x7	203,2
СМам-9-120(140)-40-М	5000	400	2060	2560	3050	1040	Ø133x7	219,6
СМам-9-160-40		427			3460	1425	Ø133x7	222,8
СМам-10-120(140)-40-М	5500	400	2560	2560	3060	1040	Ø140x8	268,1
СМам-10-160-40		427			3470	1425	Ø140x8	271,4

1.3 Состав изделия

1.3.1 В состав стойки в общем случае входит (рисунки А.1, А.2):

- рама монтажная РМам;
- коллектор газовый;
- рукава высокого давления.

1.3.2 В зависимости от проектного задания и требований, предъявляемых к установке газового пожаротушения, в частности к стойке, может быть заказано дополнительное оборудование, устанавливаемое в стойку (поставляется по отдельному заказу):

а) клапан обратный коллектора. Клапан обратный коллектора предназначен для пропуска ГОТВ из МПГ в коллектор газовый (выпускной) установки газового пожаротушения и предотвращения перетекания ГОТВ из коллектора газового в пустые МПГ, обеспечивая, таким образом, полную разрядку всех МПГ, а также выступает в качестве устройства безопасности, блокируя выход ГОТВ через свободные штуцеры коллектора газового при отсоединении части МПГ из стойки;

б) сигнализатор давления газовый СДГ. СДГ – сигнальное устройство, реагирующее на изменение давления рабочей среды в коллекторе газовом размыканием/замыканием контактной группы, что свидетельствует о срабатывании установки газового пожаротушения. СДГ коммутируется в общую схему управления установкой газового пожаротушения. СДГ размещается на торцевой поверхности коллектора газового вместо заглушки (2.2) (рисунки А.1, А.2).

1.4 Средства измерения, инструмент и принадлежности

1.4.1 В составе стойки отсутствуют средства измерения.

1.4.2 Перечень инструмента и принадлежностей, необходимых для технической эксплуатации стойки представлен в таблице 1.4.

Таблица 1.4

№ п/п	Наименование и обозначение	Характеристики	Назначение
1	Ключ 7811-0122 ГОСТ 2841-80	Размер под ключ S=17	Для монтажа: - болтов М10-6gx50.56.019 (1.6); - болтов М10-6gx75.56.019 (1.7); - гаек М10-6Н.5.019 (1.8) (рисунки А.1, А.2)
2	Ключ 7811-0123 ГОСТ 2841-80	Размер под ключ S=19	Для монтажа анкера (4) (рисунки А.1, А.2)
3	Ключ 7811-0124 ГОСТ 2841-80	Размер под ключ S=22	Для монтажа заглушки ПАС 042.00.031-01
4	Ключ 7811-0144 ГОСТ 2841-80	Размер под ключ S=36	Для монтажа СДГ (при наличии)
5	Ключ 7811-0319 ГОСТ 16984-79	Наружный диаметр гаек Ø65-70	Для монтажа РВД (3) (рисунки А.1, А.2)
6	Ключ 7811-0322 ГОСТ 16984-79	Наружный диаметр гаек Ø100-110	Для монтажа клапанов обратных коллектора КО-40-150 (при наличии)
7	Заглушка ПАС 042.00.031-01	М56х2-6Н	Предназначена для установки на штуцеры коллектора газового DN40 при его испытании по регламенту ТО-3
Примечание – Допускается применение других инструментов, не снижающих требуемое качество монтажных работ			

1.5 Маркировка

1.5.1 Маркировка стойки выполнена в соответствии с требованиями конструкторской документации.

1.5.2 Маркировка коллектора газового из состава стойки содержит следующую информацию:

- товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;
- наименование и обозначение стойки;
- диаметр условного прохода;
- рабочее и пробное давление;
- заводской номер;
- штамп ОТК.

1.5.3 Для правильного обращения со стойкой при погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании на транспортной таре нанесены следующие манипуляционные знаки по ГОСТ 14192-96:

- "Хрупкое. Осторожно";
- "Беречь от влаги";
- "Верх".

1.6 Упаковка

1.6.1 Упаковка обеспечивает защиту стойки от климатических воздействий и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

Упаковывание исключает возможность перемещения элементов стойки внутри упаковки и обеспечивает их перевозку без повреждения всеми видами транспорта в соответствии с действующими правилами перевозок на каждом, конкретном виде транспорта.

1.6.2 Способ упаковки стойки, эксплуатационной документации, подготовка их к упаковке, потребительская, транспортная тара и материалы, применяемые при упаковке, порядок размещения соответствуют комплекту конструкторской документации.

1.6.3 Элементы стойки обрачиваются в воздушно-пузырчатую пленку в несколько слоев, а затем укладываются в транспортную тару, представляющую из себя неразборный ящик из листовых древесных материалов, выстланный водонепроницаемым материалом таким образом, чтобы концы его были выше краев тары на величину больше половины длины и ширины тары.

1.6.4 Эксплуатационная документация упаковывается в герметичные пакеты из полиэтиленовой пленки по ГОСТ 10354-82 и помещается в одной таре со стойкой.

При транспортировании изделий отдельными грузовыми местами эксплуатационная документация укладывается в ящик №1.

1.6.5 После упаковки ящик оббивается металлической лентой.

1.6.6 В транспортную тару уложен упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

- наименование и условное обозначение изделия;
- количество мест;
- дату упаковки;
- подпись ответственного за упаковку и штамп ОТК.

2 Использование по назначению

2.1 Эксплуатационные ограничения

2.1.1 При эксплуатации стойки не допускается превышение значений ее технических характеристик и параметров внешних воздействующих факторов.

2.1.2 Не допускается эксплуатация стойки в помещениях с химически активной и электропроводной пылью.

2.1.3 Не рекомендуется устанавливать стойку в местах, где возможна вибрация и где возможно выделение газов, паров и аэрозолей, способных вызвать коррозию.

2.1.4 Запрещается эксплуатация стойки в случае:

- начальной стадии нарушения целостности составных частей стойки;
- нарушения геометрической формы коллектора газового;
- потери герметичности в разъемных соединениях, неустраняемых их подтяжкой;
- если истек срок службы,

а также при выявлении дефектов, исключающих гарантию безопасной работы стойки без проведения работ по ее техническому диагностированию.

2.1.5 Запрещается при завертывании резьбовых соединений пользоваться ключом с удлиненной рукояткой.

2.1.6 Запрещается эксплуатировать стойку без проведения технического обслуживания.

2.1.7 Обращение со стойкой должно быть бережным, исключающим падения и удары, поскольку сильные удары могут привести к неустраняемым повреждениям.

2.1.8 Работы, связанные с монтажом, наладкой и обслуживанием, производить только исправным инструментом.

2.2 Меры безопасности

2.2.1 При монтаже и технической эксплуатации стойки необходимо соблюдать требования охраны труда, окружающей среды и требования безопасности, которые указаны в технической документации на стойку и ГОТВ, а также в нормативных документах:

- ГОСТ 12.1.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;
- ГОСТ 12.2.003-91. ССБТ. Оборудование производственное. Общие требования безопасности;
- ГОСТ 12.2.037-78. ССБТ. Техника пожарная. Требования безопасности;
- ТР ТС 032/2013 "Технический регламент Таможенного союза "О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением";
- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности "Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением", и в правилах пожарной безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

2.2.2 Технический персонал, осуществляющий монтаж и техническую эксплуатацию стойки, должен быть предупрежден относительно свойств ГОТВ, последствий воздействия его на человека, возникающих при выпуске ГОТВ из МПГ и о порядке действий в аварийных ситуациях.

2.2.3 Монтаж стойки должен выполняться силами не менее двух человек.

2.2.4 Весь персонал, допущенный к стойке для ввода ее в эксплуатацию, проверок, испытаний и проведения технического обслуживания должен быть надлежащим образом обучен всем выполняемым ими функциям.

2.2.5 Все работы по монтажу и демонтажу стойки и ее элементов должны выполняться при отсутствии давления в коллекторе газовом.

2.2.6 Во избежание термического ожога запрещается прикасаться незащищенными частями тела к коллектору газовому непосредственно после прохода через него ГОТВ.

2.2.7 При монтаже МПГ в стойку следует руководствоваться требованиями безопасности, приведенными в руководстве по эксплуатации на МПГ.

2.2.8 ВНИМАНИЕ: ПРЕДПРИЯТИЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЬ НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ ЭКСПЛУАТАЦИИ СТОЙКИ С ПОВРЕЖДЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ!

2.2.9 Ряд отдельных требований по безопасности изложен в других разделах настоящего руководства по эксплуатации, а также в эксплуатационной документации на составные части стойки.

2.3 Объем и последовательность внешнего осмотра

2.3.1 При получении стойки, необходимо:

- проверить целостность упаковки;
- вскрыть упаковку;
- извлечь комплект эксплуатационной документации из ящика №1, если иное не указано в упаковочном листе;
- проверить наличие и правильность заполнения эксплуатационных документов;
- проверить комплектность поставки в соответствии с настоящим руководством по эксплуатации, спецификацией заказа и упаковочным листом;
- произвести внешний осмотр стойки, при котором должно быть установлено соответствие его следующим требованиям:
 - а) отсутствие механических повреждений и дефектов (вмятины, трещины);
 - б) чистота и отсутствие посторонних предметов в доступных для визуального осмотра внутренних полостях элементах стойки;
 - в) отсутствие следов ранее произведенных ремонтов.

2.3.2 К дальнейшим работам не допускается стойка:

- имеющая механические повреждения;
- на которую отсутствует эксплуатационная документация.

2.3.3 ВНИМАНИЕ: ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ ЛЮБОГО НЕСООТВЕТСТВИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК, ПАСПОРТНЫХ ДАННЫХ, КОМПЛЕКТНОСТИ НЕОБХОДИМО СВЯЗАТЬСЯ С ПРЕДПРИЯТИЕМ-ИЗГОТОВИТЕЛЕМ ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ НЕДОСТАТКОВ!

2.4 Указания по монтажу

2.4.1 До начала монтажных работ необходимо внимательно изучить данное руководство по эксплуатации, эксплуатационную документацию на элементы стойки, руководство по эксплуатации на МПГ и в дальнейшем следовать изложенным в них инструкциям.

2.4.2 Монтаж необходимо производить с соблюдением общих правил выполнения монтажных работ.

2.4.3 ВНИМАНИЕ: ПРИ УСТАНОВКЕ СТОЙКИ ДО ЕЕ ЗАКРЕПЛЕНИЯ БУДЬТЕ ОСОБЕННО ВНИМАТЕЛЬНЫ И АККУРАТНЫ, ПРЕДОХРАНЯЯ СТОЙКУ ОТ ПАДЕНИЯ!

2.4.4 Стойка должна монтироваться на ровной твердой поверхности.

2.4.5 Перед монтажом стойки необходимо удостовериться в том, что свободное пространство над стойкой достаточно для ее монтажа.

2.4.6 При выполнении монтажных работ рекомендуется использовать инструмент, указанный в таблице 1.4.

2.4.7 Монтаж стоек следует проводить в соответствии с рисунками А.1 и А.2 в следующей последовательности:

а) к стоякам (1.1) привернуть распорки (1.2) с помощью накладок (1.4), болтов (1.7), гаек (1.8) и шайб (1.9 и 1.10);

б) консоли (1.3) вставить в стояки (1.1);

в) на ложементы консоли (1.3) уложить коллектор газовый (2) относительно фиксирующих скоб (2.1) из комплекта коллектора газового (2) и наживить гайки скоб (2.1);

г) к штуцерам коллектора газового (2) привернуть рукава высокого давления (РВД) (3), предварительно установив в проточках штуцеров коллектора газового (2) соответствующие уплотнительные кольца из состава коллектора газового (2).

При наличии клапанов обратных, к штуцерам коллектора газового (2) привернуть клапаны обратные, затем к клапанам обратным привернуть РВД (3), предварительно установив в проточках штуцеров и клапанов обратных

соответствующие уплотнительные кольца. Убедитесь в том, что стрелки клапанов обратных направлены на коллектор газовый (2), а не на МПГ.

д) установить МПГ по всей длине стойки. Установку МПГ производить в соответствии с руководством по эксплуатации на МПГ;

е) закрепить МПГ хомутами Хм (1.5) к распоркам (1.2) посредством болтов (1.7), гаек (1.8) и шайб (1.9 и 1.10);

ж) отрегулировать консоли (1.3) по высоте и привернуть болтами (1.6), гайками (1.8) и шайбами (1.9 и 1.10).

и) вместо заглушки (2.2) установить сигнализатор давления газовый (при наличии);

к) соединить коллектор газовый (2) с отводящим трубопроводом. Соединение производить сваркой.

ВНИМАНИЕ: ПРЕДУСМОТРЕТЬ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖЕННОСТИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕМЕНТОВ СТОЙКИ И МПГ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СВАРОЧНЫХ РАБОТ!

л) проверить положение всех элементов, установленных на стойке (МПГ, РВД, коллектор газовый, СДГ (при наличии), клапаны обратные (при наличии), и т.д.);

м) затянуть гайки скоб (2.1);

н) закрепить стойку в ее окончательном положении к полу с помощью анкерных болтов (4).

Примечание – Анкерные болты подбираются в зависимости от материала пола, в комплект поставки не входят.

2.4.8 Технология монтажа должна предотвращать попадание в полость коллектора газового и трубопровода посторонних предметов.

2.4.9 ВНИМАНИЕ: НЕЛЬЗЯ ДОПУСКАТЬ ПЕРЕКРУЧИВАНИЯ РВД!

2.4.10 ВНИМАНИЕ: УДАЛЯТЬ ТРАНСПОРТНУЮ ЗАГЛУШКУ С ВЫПУСКНОГО ШТУЦЕРА МПГ СЛЕДУЕТ НЕПОСРЕДСТВЕННО ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ МПГ К КОЛЛЕКТОРУ ГАЗОВОМУ!

3 Техническое обслуживание

3.1 Общие указания

3.1.1 В настоящем разделе указан порядок и правила технического обслуживания стойки в процессе ее эксплуатации.

3.1.2 Техническое обслуживание стойки производится с целью поддержания ее в постоянной исправности и работоспособности в процессе эксплуатации, путем периодического проведения профилактических работ и контроля технического состояния. Своевременное и правильное техническое обслуживание увеличивает срок эксплуатации и надежность работы стойки.

3.1.3 Техническое обслуживание стойки должно быть организовано с момента ее ввода в эксплуатацию.

3.1.4 При техническом обслуживании необходимо соблюдать все требования настоящего руководства по эксплуатации, а также требования эксплуатационной документации на составные части стойки.

3.1.5 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специалистами организации или службами объекта, обладающими правом на проведение этих работ, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.1.6 Все выполненные регламентные работы должны быть занесены в журнал по обслуживанию, с обязательной отметкой выявленных недостатков, проведенных работ, даты проведения работ, подписи лица проводившего данные работы.

3.2 Меры безопасности

3.2.1 При производстве работ по техническому обслуживанию следует руководствоваться подразделом 2.2 настоящего руководства по эксплуатации.

3.3 Порядок технического обслуживания изделия

3.3.1 Для обеспечения постоянной готовности стойки к действию, предупреждения возможных повреждений, выявления нормального и

преждевременного износа стойки необходимо строго выполнять требования по периодичности и порядку осмотров, изложенные в таблице 3.3. При необходимости проводить устранение обнаруженных дефектов стойки.

3.3.2 В зависимости от сроков проведения и объема работ регламент технического обслуживания предусматривает следующие виды и периодичность технического обслуживания:

- полугодовое (ТО-1);
- ежегодное (ТО-2);
- раз в пять лет (ТО-3).

Таблица 3.3

№ п/п	Содержание операций технического обслуживания	Вид технического обслуживания	Технология выполнения работ
1	Удаление пыли и производственных загрязнений с наружной поверхности	ТО-1	Произвести удаление пыли и производственных загрязнений с наружных поверхностей стойки с помощью кисти плоской флейцевой и салфетки хлопчатобумажной
2	Осмотр наружных частей на отсутствие механических повреждений (трещин, вмятин, изменения формы и других дефектов)	ТО-1	При обнаружении механических повреждений стойка должна быть изъята из эксплуатации для технического диагностирования механических повреждений. Техническое диагностирование механических повреждений осуществляется предприятием-изготовителем
3	Проверка состояния лакокрасочного покрытия	ТО-1	При нарушении лакокрасочного покрытия произвести зачистку дефектных мест от ржавчины и иных загрязнений, после чего покрыть их эмалью ПФ-115, серой, ГОСТ 6465-76, IV.УХЛ-1 (кроме резьбы, канавок под уплотнительные кольца и торцевых поверхностей штуцеров коллектора газового). При нарушении лакокрасочного покрытия коллектора газового важно как можно быстрее его восстановить. Если появились признаки коррозии, необходимо оценить глубину поврежденных участков. Если она составляет более 1 мм необходимо провести гидравлические испытания по п.7 настоящей таблицы

Продолжение таблицы 3.3

№ п/п	Содержание операций технического обслуживания	Вид технического обслуживания	Технология выполнения работ
4	Проверка комплектности	ТО-1	Проверка комплектности осуществляется путем сверки наличия и количества элементов стойки, подлежащих поставке, в соответствии с поставочной документацией
5	Проверка крепления стойки, затяжки узлов и деталей стойки	ТО-1	Убедиться, что стойка и ее составные части надежно закреплены. При необходимости подтянуть гайки болтов крепления стойки
6	Проверка срока службы стойки и ее элементов (РВД)	ТО-2	После истечения срока службы стойка и/или ее элементы (раздел 5) подлежат утилизации и замене
7	Гидравлические испытания коллектора газового	ТО-3	Коллектор газовый должен обеспечивать прочность при давлении, равном 1,25Р_{раб} в течение 5 мин. После гидравлических испытаний жидкость сливается, а коллектор газовый интенсивно продувается сжатым воздухом до полного удаления влаги. Допускается применение вместо испытательной жидкости сжатого инертного газа или воздуха при соблюдении требований техники безопасности. При опрессовке (продувке) коллектора газового отсоединить РВД (и клапаны обратные при наличии). Соответствующие штуцеры коллектора газового заглушить резьбовыми испытательными заглушками, которые в комплект поставки не входят и заказываются отдельно. Подъем давления при гидравлических испытаниях производить по ступеням: - первая ступень – 0,05 (0,5) МПа (бар); - вторая ступень – 0,5 (5) МПа (бар); - третья ступень – Р_{раб}; - четвертая ступень – 1,25Р_{раб}. Гидравлические испытания на промежуточных ступенях подъема давления должны иметь выдержку в течение 1-3 мин, во время которой по манометру устанавливается отсутствие падения давления в коллекторе газовом. Под испытательным давлением коллектор газовый выдерживается в течение 5 мин, затем давление плавно снижается до рабочего и производится тщательный осмотр коллектора газового. Коллектор газовый считается годным к дальнейшей эксплуатации, если во время испытаний не произошло падения давления по манометру и не обнаружены

Продолжение таблицы 3.3

№ п/п	Содержание операций технического обслуживания	Вид технического обслуживания	Технология выполнения работ
			течи и запотевания в сварных швах, соединениях, а также признаки разрывов и видимых остаточных деформаций, при осмотре не выявлены изменения формы и трещины

3.3.3 ВНИМАНИЕ: ПРИ НАЛИЧИИ КАКИХ-ЛИБО СОМНЕНИЙ В ЦЕЛОСТНОСТИ СТОЙКИ, СЛЕДУЕТ СЧИТАТЬ ЕЕ НЕИСПРАВНОЙ!

4 Комплектность

4.1 Составные части изделия

4.1.1 Составные части изделия представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1

Наименование стойки	Рама монтажная	Коллектор	РВД
		тип	кол-во, шт.
СМам-2-120(140)-40-М	РМам-2-120(140)-М	КГ-2-40-500	2
СМам-2-160-40	РМам-2-160		
СМам-3-120(140)-40-М	РМам-3-120(140)-М	КГ-3-40-500	3
СМам-3-160-40	РМам-3-160		
СМам-4-120(140)-40-М	РМам-4-120(140)-М	КГ-4-40-500	4
СМам-4-160-40	РМам-4-160		
СМам-5-120(140)-40-М	РМам-5-120(140)-М	КГ-5-40-500	5
СМам-5-160-40	РМам-5-160		
СМам-6-120(140)-40-М	РМам-6-120(140)-М	КГ-6-40-500	6
СМам-6-160-40	РМам-6-160		
СМам-7-120(140)-40-М	РМам-7-120(140)-М	КГ-7-40-500	7
СМам-7-160-40	РМам-7-160		
СМам-8-120(140)-40-М	РМам-8-120(140)-М	КГ-8-40-500	8
СМам-8-160-40	РМам-8-160		
СМам-9-120(140)-40-М	РМам-9-120(140)-М	КГ-9-40-500	9
СМам-9-160-40	РМам-9-160		
СМам-10-120(140)-40-М	РМам-10-120(140)-М	КГ-10-40-500	10
СМам-10-160-40	РМам-10-160		

4.2 Эксплуатационная документация

4.2.1 Перечень всех эксплуатационных документов, закрепленных за данным изделием, представлен в таблице 4.2.

Таблица 4.2

Обозначение изделия	Наименование изделия	Кол-во	Заводской(ие) номер(а)	Примечание
ПАС 1076.00.000 РЭ	Стойка монтажная СМам. Руководство по эксплуатации	1 шт.	—	
ПАС 1076.02.000 ЭТ	Рама монтажная РМам. Этикетка	1 шт.	—	
	Коллектор газовый. Этикетка	1 шт.	—	
	Рукава высокого давления. Паспорт	1 шт.	—	

5 Сроки службы и хранения, гарантии изготовителя

5.1 Назначенный срок службы стойки – 20 лет.

5.2 Срок службы рукавов высокого давления из состава стойки – 10 лет.

5.3 Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технической документации при соблюдении потребителем (заказчиком) условий и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, указанных в настоящем руководстве по эксплуатации.

5.4 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода стойки в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

5.5 В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель своими силами и средствами в кратчайший технически возможный срок устраняет последствия поставки потребителю (заказчику) изделия ненадлежащего качества (безвозмездно устраняет недостатки изделия или заменяет за свой счет изделие ненадлежащего качества изделием, соответствующим требованиям нормативной и технической документации и условиям контракта), при соблюдении потребителем (заказчиком) требований п. 5.3.

5.6 Предприятие-изготовитель по истечении гарантийного срока, но в пределах назначенного срока службы, за счет потребителя (заказчика) устраняет дефекты, выявленные за время оставшегося срока службы.

5.7 Для проведения гарантийного обслуживания потребитель (заказчик) должен самостоятельно доставить изделие предприятию-изготовителю по адресу, указанному в разделе 11.

5.8 Гарантийные обязательства не распространяются на изделие:

- имеющее механические повреждения;
- не надлежаще и/или неправильно установленное и/или смонтированное;
- подвергшееся модификации или иному несанкционированному изменению потребителем (заказчиком) или третьими лицами без согласования с предприятием-изготовителем;
- подвергшееся недопустимому внешнему воздействию;
- не прошедшее регулярное техническое обслуживание;
- с истекшим гарантийным сроком;

- при отсутствии настоящего руководства по эксплуатации.

6 Консервация

6.1 Стойка консервации не подлежит.

7 Хранение

7.1 Стойку до введения в эксплуатацию следует хранить на складе в упаковке предприятия-изготовителя в условиях, обеспечивающих сохранность упаковки и исправность стойки в течение гарантийного срока.

7.2 Условия хранения стойки с учетом воздействия климатических факторов внешней среды – 4 (Ж2) по ГОСТ 15150-69 – навесы или помещения, где колебания температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний на открытом воздухе, при температуре воздуха от минус 50 до 50 °С и относительной влажности 75 % при плюс 27 °С и 98 % при плюс 25 °С.

7.3 В местах хранения воздушная среда не должна содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, влияющих на материалы и упаковку изделия.

7.4 При постановке на хранение стойки, находившейся в эксплуатации, необходимо:

- а) провести техническое обслуживание стойки;
- б) сдать стойку на склад для хранения.

8 Транспортирование

8.1 Стойка в упаковке предприятия-изготовителя может транспортироваться любым видом крытого транспорта (железнодорожные вагоны, крытые автомашины, контейнеры, герметизированные отсеки самолетов, трюмов и т.д.) на любые расстояния, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом конкретном виде транспорта при температуре от минус 50 до 50 °С и относительной влажности воздуха 98 % при температуре плюс 25 °С.

8.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов – жесткие (Ж) по ГОСТ 23216-78.

8.3 Ящик с упакованной стойкой должен быть закреплен так, чтобы в пути не было его перемещения и ударов ящиков друг о друга.

8.4 Крепление ящика в транспортном средстве должно осуществляться в соответствии с правилами, действующими на транспорте данного вида.

8.5 Погрузка, транспортировка и выгрузка стойки должны производиться со всеми предосторожностями, исключаящими удары и повреждения и строго в соответствии с предупредительными надписями и манипуляционными знаками, указанными на ящиках.

При выполнении погрузочно-разгрузочных работ необходимо выполнять требования ГОСТ 12.3.009-76.

9 Свидетельство об упаковывании

9.1 Изделие(я) упаковано(ы) на предприятии-изготовителе ООО "НПО ПАС" согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

10 Свидетельство о приемке

10.1 Изделие(я) изготовлено(ы) в соответствии с действующей технической документацией и признано(ы) годным(ми) для эксплуатации.

Начальник ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

11 Сведения о рекламации

11.1 При обнаружении неисправности в период гарантийного срока потребителем должен быть составлен технически обоснованный акт о необходимости ремонта и отправки изделия с указанием наименования изделия, даты выпуска, характера дефекта.

11.2 Отказавшее изделие с актом направляются по адресу:

Россия, 109129, Москва, ул. 8-ая Текстильщиков, д. 18, корп. 3

тел. (499) 179-84-44, (499) 742-67-90, факс: (499) 179-67-61

E-mail: npo-pas@npo-pas.com

www.npo-pas.com

12 Сведения об утилизации

12.1 По истечении срока службы стойка и ее элементы должны быть выведены из эксплуатации и направлены на утилизацию.

12.2 Для утилизации стойки необходимо выполнить следующие работы:

- демонтировать стойку с объекта эксплуатации;
- разобрать стойку на составные части;
- направить детали, в зависимости от марки материала, в соответствующие пункты приема вторичного сырья.

12.3 Стойка не представляет опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды после окончания срока службы. Утилизация стойки производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

Приложение А (обязательное)

Общий вид стоек






Рисунок А.1 – Общий вид стоек СМам-2...СМам-6 (лист 1 из 2)


А (увеличено)



Б (увеличено)



В (увеличено)



1 – рама монтажная РМам;
 1.1 – стояк;
 1.2 – распорка;
 1.3 – накладка;
 1.4 – консоль;
 1.5 – хомут Хм-357;
 1.6 – болт М10-6gx50.56.019;
 1.7 – болт М10-6gx75.56.019;

1.8 – гайка М10-6Н.5.019;
 1.9 – шайба 10 65Г 019;
 1.10 – шайба 10.019;
 2 – коллектор газовый;
 2.1 – скоба;
 2.2 – заглушка;
 3 – РВД;
 4 – анкер.

Рисунок А.1 – Общий вид стоек СМам-2...СМам-6 (лист 2 из 2)




Рисунок А.2 – Общий вид стоек СМам-7...СМам-10 (остальное – см. рисунок А.1)